НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР026.Н.00004** *(номер сертификата соответствия)* **000414** *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

AGC Flat Glass Czech a.s., Sklářská 450, 416 74 Teplice, Чешская Республика. Тел. +420 417 503 169, факс +420 417 508 179

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

AGC Flat Glass Czech a.s., Sklářská 300, 357 07 Oloví, Чешская Республика. Тел.+420 352 368 611, факс +420 352 368 601

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». 109428, г. Москва, ул. 2-ая Институтская, д.6, тел. (495)709-32-83, факс (495)709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство об уполномачивании № СДСПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026 выдано 28.12.2010 г. Ассоциацией «Национальный Союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности», тел. (495)960-89-94

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Стекло пожаростойкое многослойное марки «Pyrobel 16». Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП) 59 1000

код ТН ВЭД России 7007 29 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 51136-2008 (п. 7.12). Предел пожаростойкости Е60/I30/W60

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 3 сд/ск-2011 от 04 мая 2011 г. ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». Свидетельство об уполномачивании № СДСПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.024 выдано 28.12.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Акт о результатах анализа состояния производства № 448 стр/ск/оп от 20.04.2010 г. ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **10.05.2011** по **09.05.2014**

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **Л. Н. Сазонова**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **А.В. Ржанковский**

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, счет № 88 от 21.01.2011 г. Тел.: (495) 726-47-42, г.Москва, 2011 г. www.opcion.ru